



Access Operations Line To: Anna Ovest Creation
Via S. S. Bonifacio 100 Loc. La Figarella 00121 Roma

N° Prot. 92287
20 Gennaio 2015

Spett.le
Studio Tecnico Geom. Francesco Salvadori
Via Masini, 85
50053 - Empoli (FI)

p.o. Spett.le
Comune di Empoli - Ufficio Tecnico
Via Giuseppe del Papa
50053 - Empoli (FI)

Oggetto: Richiesta di parere preventivo per opere di fottizzazione e urbanizzazione in Via San Mamante - Comune di Empoli

In riferimento alla Vs. comunicazione di cui all'oggetto, abbiamo effettuato sopralluogo nelle zone indicate e con la presente si comunica che da parte della ns. Società, non ci sono controindicazioni. Vogliamo però significare di seguito, le indicazioni che dovranno essere messe in atto:

- ▶ da parte dei Lottizzanti e/o Proprietari, dovrà essere richiesto a questa Società Telecom Italia S.p.A., un piano di progettazione per la realizzazione di tutte le infrastrutture necessarie al collegamento telefonico delle nuove costruzioni,
- ▶ tale progetto sarà fornito da Telecom Italia S.p.A., dietro pagamento da parte del richiedente,
- ▶ nel costo della progettazione è compresa la fornitura dei documenti, normative, assistenza durante l'esecuzione delle opere e collaudo finale delle stesse,
- ▶ il progetto dovrà essere di corredo alla presentazione della pratica di licenza edilizia e inviato al Comune,
- ▶ il Comune dovrà prendere atto della documentazione validata da Telecom Italia,
- ▶ le infrastrutture dovranno essere realizzate a cure e spese del richiedente,
- ▶ prima dall'inizio dei lavori dovrà essere richiesto, a cura del Lottizzante, sopralluogo e verifica interferenze di eventuali cavi, aerei o interrati, e pali presenti nei terreni di nuova costruzione.

Per necessità, chiarimenti e invio documenti, si prega di fare riferimento al nostro personale, Sig. Stefano Taddel tel. 335-6332765, mail: stefano.taddel@telecomitalia.it
Per assistenza soavi contattare fax n° 06-91861428; per allacolo fabbricati contattare fax n° 06.41868747

RingraziandoVi per la collaborazione, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti

Telecom Italia S.p.A
Responsabile AOL TO OVEST CREATION
Antonio Pazzaglia

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2009. La riproduzione ed il stesso su supporto analogico è effettuata da Telecom Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico disponibile a richiesta presso il settore emittente

Prot. 62893
19 Gennaio 2016**Spett.le**
Studio Tecnico Geom. Francesco Salvadori
Via Masini, 65
50053 - Empoli (FI)**p.c. Spett.le**
Comune di Empoli - Ufficio Tecnico
Via Giuseppe del Papa
50053 - Empoli (FI)**Oggetto: Richiesta di parere preventivo per opere di lottizzazione e urbanizzazione in Via San Mamante - Comune di Empoli**

In riferimento alla Vs. comunicazione di cui all'oggetto, abbiamo effettuato sopralluogo nelle zone indicate e con la presente si comunica che da parte della ns. Società, non ci sono controindicazioni. Vogliamo però significare di seguito, le indicazioni che dovranno essere messe in atto:

- ▶ da parte dei Lottizzanti e/o Proprietari, dovrà essere richiesto a questa Società Telecom Italia S.p.A., un piano di progettazione per la realizzazione di tutte le infrastrutture necessarie al collegamento telefonico delle nuove costruzioni,
- ▶ tale progetto sarà fornito da Telecom Italia S.p.A., dietro pagamento da parte del richiedente,
- ▶ nel costo della progettazione è compresa la fornitura dei documenti, normative, assistenza durante l'esecuzione delle opere e collaudo finale delle stesse,
- ▶ il progetto dovrà essere di corredo alla presentazione della pratica di licenza edilizia e inviato al Comune,
- ▶ il Comune dovrà prendere atto della documentazione validata da Telecom Italia,
- ▶ le infrastrutture dovranno essere realizzate a cure e spese del richiedente,
- ▶ prima dell'inizio dei lavori dovrà essere richiesto, a cura del Lottizzante, sopralluogo e verifica interferenze di eventuali cavi, aerei o interrati, e pali presenti nei terreni di nuova costruzione.

Per necessità, chiarimenti e invio documenti, si prega di fare riferimento al nostro personale, Sig. Stefano Taddei tel. 335-6332765, mail: stefano.taddei@telecomitalia.it
Per assistenza scavi contattare fax n° 06-91861428; per allaccio fabbricati contattare fax n° 06.41868747

RingraziandoVi per la collaborazione, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti

Telecom Italia S.p.A
Responsabile AOL TO OVEST CREATION
Antonio Pazzaglia 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Telecom Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico disponibile a richiesta presso il settore emittente

FIRENZE, 23-12-2014

Spett.le Studio Cerbioni
Ing. Ivan Lombardo e Ing. Alessio Mangini
Via XI Febbraio, 113
50053 - Empoli (FI)

OGGETTO: - Comune di Empoli.
Parere di fattibilità per allacciamento alla rete gas metano Via San Mamante.

Facendo seguito al Vs. pari oggetto del 22.12.2014 ns. prot. 24631 dopo aver esaminato la documentazione progettuale inoltrata, con la presente esprimiamo parere tecnico favorevole per quanto riguarda la fornitura del gas naturale ai fabbricati previsti dall'intervento in oggetto.

E' di fatti possibile alimentare la nuova utenza collegandosi alla rete di distribuzione B.P. DN 150 Acc. in servizio posta su Via San Mamante così come indicato sugli elaborati da Voi trasmessi.


Cogliamo l'occasione per precisare che la richiesta d'allacciamento potrà essere inoltrata alla scrivente tramite una Società di vendita.

Durante il sopralluogo con il ns personale che seguirà alla richiesta, potrete ottenere le indicazioni tecniche dettagliate necessarie per la costruzione del Punto di Riconsegna gas e quindi per la posa in opera del misuratore richiesto.

Per altri chiarimenti è possibile mettersi in contatto l'Ufficio DIST/Serint/Prog Enzo Mattia Tel.:055/4380298 e-mail enzo.mattia@toscanaenergia.it.

Cordiali saluti.

Il Responsabile Servizi di
Ingegneria e Normativa Tecnica
(Dott. Ing. Luigi Bianchi)





Infrastrutture e Reti
Macro Area Territoriale Centro
Zona di Firenze

00040 Pomezia RM - Casella Postale 229 - Via Spoleto sn
F +39 02 39652855

eneldistribuzione@pec.enel.it



Prioritaria
Spett.le
STUDIO CERBIONI
Via Xi Febbraio 113
50053 EMPOLI FI

DIS/MAT/CE/DTR-TOU/ZO/ZOFI/UAO

Prioritaria
Spett.le
STUDIO SALVADORI
Via Masini 65
50053 EMPOLI FI

Oggetto: Elettrificazione in VIA SAN MAMANTE nel comune di EMPOLI.

In relazione all'oggetto ed alla Vs comunicazione del 18/11/2014 a noi pervenuta lo stesso giorno, comunichiamo che non riteniamo necessario realizzare una nuova cabina nell'area interessata dal Vs. intervento, al fine di garantire un ottimale servizio elettrico alla nuova area di lottizzazione. Si precisa inoltre che si renderà necessario predisporre da parte Vs. anche le relative canalizzazioni per la posa dei cavi elettrici di media e bassa tensione, le cui specifiche e tracciati saranno indicate a seguito della richiesta di preventivo che ci dovrà pervenire tramite il Vs. fornitore abituale. Il ns. sig. Cerofolini Fabio tel. 0571/859629 è in ogni caso a disposizione, per qualsiasi ulteriore chiarimento ritenete necessario.

Distinti Saluti

329 8635 410



Mauro Marzocchi
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.



Acque SpA

Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI)

Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 843111, fax 050 843260
www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acque.net

Divisione Investimenti
Area Empolese Valdelsa – sede di Empoli
archivio Staff Rif. Preventivo n. **CT 15 A 0000 001**
(Tecnico Preventivista Geom. Pardini Luca)



Spett.le  **Studio Cerbioni**
Via XI Febbraio, 113
50053 Empoli (FI)

e p.c. **Comune di Empoli**
Via G. del Papa, 41
50053 Empoli (FI)
Alla c.a. U.T.C.

Oggetto: **90985/2014** - Domanda di allacciamento per la fornitura idrica relativa al P.U.A. 2.6, situato in Via San Mamante incrocio Via Botticini, nel Comune di Empoli, costituito da n. 8 unità abitative.
Preventivo di spesa per opere di estensione condotta idrica.

In riferimento alla Vostra richiesta di fornitura idrica si precisa che, dai sopralluoghi effettuati dai tecnici di questa Società, la zona in oggetto risulta attualmente servita dal pubblico acquedotto in quanto la rete termina a circa 45 m. dal Vostro intervento. Pertanto, per allacciare l'immobile in oggetto, occorre estendere la rete realizzando una nuova tubazione in ghisa sferoidale del diametro di 60 mm., per circa 45 m., a partire dal terminale presente in Via San Mamante.

Considerato che tale opera non è attualmente prevista nei piani di investimento di questa Società, e che non ci risultano interventi da parte dell'Amministrazione Comunale per estensioni idriche nel tratto in questione, come previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, l'adeguamento strutturale dei servizi primari a servizio di nuovi interventi edilizi è a carico del richiedente. Si trasmette quindi il presente preventivo, con allegata planimetria esplicativa, per meglio chiarire costo e tipologia d'intervento previsti.

A) PREVENTIVO DI SPESA PER I LAVORI DI ESTENSIONE ESEGUITI DA ACQUE SPA

L'importo necessario per la realizzazione completa dell'intervento sopra descritto ammonta ad € **17.000,00 + I.V.A. 10%** (Euro diciassettemila/00 più I.V.A. 10%); tale cifra comprende le prestazioni inerenti la progettazione, la realizzazione dei lavori di scavo, rinterro, ripristino della pavimentazione stradale secondo le indicazioni standard delle





Acque SpA

Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI)

Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 8431111, fax 050 843260
www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acque.net

Amministrazioni, la fornitura e posa in opera di tutte le tubazioni e degli accessori idraulici, la messa in funzione della nuova condotta, i costi autorizzativi per permessi di enti ed amministrazioni, direzione e chiusura dei lavori. L'importo indicato è da intendersi a compensazione della realizzazione dell'intervento di potenziamento suddetto eseguito da Acque S.p.A. su Vostra espressa richiesta ed interamente a Vostro carico precisando che qualora gli Enti proprietari delle strade diano prescrizioni diverse da quelle previste nei loro regolamenti, eventuali maggiorazioni, vi saranno addebitate con nuovo preventivo.

ALLACCIAMENTI DI UTENZA.

L'importo sopra indicato è comprensivo dei costi relativi all'esecuzione di n.3 allacciamenti di utenza, per un numero totale di preparazioni pari a n. 9. Una volta eseguiti i lavori occorre prendere contatti con l'Ufficio Commerciale di ACQUE S.p.A. per la richiesta dell'attivazione della fornitura con installazione del contatore d'utenza.

B) PREVENTIVO DI SPESA PER I LAVORI DI ESTENSIONE ESEGUITI DAL RICHIEDENTE

I lavori di estensione potranno essere eseguiti anche a cura del richiedente. In tal caso l'importo da corrispondere ad Acque S.p.A. per la loro realizzazione ammonta a € **2.200,00 + I.V.A. 22%** (Euro duemiladuecento/00 più I.V.A. 22%); la cifra comprende le prestazioni quali indicazioni progettuali idrauliche, supervisione tecnica dei lavori inerenti la condotta idrica e gli allacciamenti di utenza, i materiali idraulici necessari alla realizzazione della preparazione degli allacciamenti interna al vano utenza, gli spurghi, la disinfezione, la messa in funzione dei nuovi impianti e la certificazione del collaudo idraulico. Saranno di vostra competenza i lavori di scavo, ripristino, fornitura e posa di tubazioni ed accessori idraulici, i lavori edili per la realizzazione di ancoraggi, pozzetti a tutela degli organi di manovra delle nuove canalizzazioni, il collegamento alle tubazioni esistenti, sia per la parte edile che idraulica, la realizzazione degli allacciamenti di utenza. Inoltre provvederete all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni presso Enti o Amministrazioni competenti e/o i Nulla Osta dei proprietari dei terreni su cui ricade l'intervento per procedere all'esecuzione dell'opera, precisando che resterete responsabili di futuri ed eventuali avvallamenti del piano viabile e di danni a terzi. È vostra la responsabilità di accertarsi dell'idoneità tecnica dell'IMPRESA che eseguirà i lavori, la Direzione dei Lavori, e i compiti che il D.Lgs 81/2008 e sue s.m.i. indica di competenza del committente delle opere in relazione alla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. A lavori ultimati dovrete trasmettere a questa Società una dichiarazione di regolare esecuzione delle opere eseguite correlata da foto, planimetria dettagliata della rete idrica (cartaceo e file.dwg) e rapporto di tenuta idraulica delle condotte. Si precisa che i lavori potranno avere inizio solo ed esclusivamente a seguito della sottoscrizione di apposita Convenzione (pubblicata in bozza sul sito WWW.Acque.net nella sezione: Come fare per>Pratiche>Parere Intervento Edilizio), allo scopo di disciplinare i lavori che realizzerete in proprio e finalizzata all'accettazione e presa in carico delle opere da parte di questa Società.





Acque SpA

Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI)

Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 8431111, fax 050 843260
www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acque.net

La cifra indicata può essere oggetto di variazione nel caso in cui si verificano situazioni per le quali non è possibile che il richiedente esegua in proprio il collegamento (es. tubazione esistente in amianto cemento attualmente sconosciuta).

Si precisa che ulteriori prove di collaudo, oltre la prima qui compresa, consistenti nell'apposizione del manografo, saranno soggette ad ulteriore pagamento di euro 300,00 oltre IVA al 22% con le modalità che verranno comunicate al momento della richiesta.

ALLACCIAMENTI DI UTENZA.

L'importo sopra indicato è comprensivo dei costi relativi all'esecuzione di n.3 allacciamenti di utenza, per un numero totale di preparazioni pari a n. 9. Si fa presente che, ai sensi del vigente regolamento del Servizio Idrico Integrato, i vani per l'alloggiamento dei contatori sono da collocarsi sul confine fra la proprietà pubblica e la proprietà privata con l'apertura dello sportello verso la proprietà pubblica; le misure saranno fornite all'atto pratico dai tecnici di questa Società. Una volta eseguiti i lavori occorre prendere contatti con l'Ufficio Commerciale di ACQUE S.p.A. per la richiesta dell'attivazione della fornitura con installazione del contatore d'utenza.

Fognatura

La zona d'intervento è servita da fognatura pubblica adeguata alla ricezione dell'ulteriore carico idraulico proveniente dall'intervento; si esprime pertanto **parere favorevole** all'allacciamento. Ricordiamo che per l'immissione in fognatura sarà necessario prevedere pretrattamento dei reflui e che la quota di scarico andrà adeguata alla profondità della fognatura pubblica.

Il rilascio dei nuovi allacciamenti di utenza è subordinato ad apposita richiesta da formulare presso il numero verde di questa Società facendo presente questo parere.

L'ESECUZIONE DEI LAVORI È SUBORDINATA AL PAGAMENTO DI UNO DEI DUE IMPORTI IN PREVENTIVO NELLE MODALITÀ DI SEGUITO INDICATE:

- bonifico bancario a favore di Acque S.p.A. presso Banca Monte dei Paschi di Siena succ. di Pisa cord. Banc Abi 01030 cab 14000 c/c n°000003833138 cin R, coordinate IBAN: IT 60 R 01030 14000 000003833138, con indicato il numero di riferimento del presente preventivo di spesa n. **CT 15 A 0000 001**;
- invio copia del bonifico e dei dati fiscali dell'effettuante al Ns. Ufficio Amministrativo fax 050.843223 (sig.ra Alessandra Testa tel. 050.843461) al fine di emettere corrispondente fattura;
- invio copia dell'avvenuto pagamento del preventivo al fax 050 843145 (Geom. Luca Pardini tel. 050 843159 mobile 335 1417364) al fine di dare inizio alle procedure di espletamento della pratica;

Nel caso si opti per la soluzione A) in cui la realizzazione delle opere verrà eseguita da Acque S.p.A., si fa presente che i lavori o le pratiche di richiesta di autorizzazione agli Enti proprietari delle strade inizieranno indicativamente entro 90 giorni lavorativi a partire dalla





Acque SpA

Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI)

Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 843111, fax 050 843260
www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acque.net

data della comunicazione di pagamento del presente preventivo, tempistica che potrà variare in base a tipologia ed entità dei lavori.

Si precisa inoltre che, prima dell'eventuale accettazione e pagamento relativi alla soluzione del punto "B", è cura del richiedente accertarsi che gli Enti proprietari delle viabilità pubbliche rilascino le autorizzazioni necessarie.

Per qualsiasi chiarimento in merito, potete metterVi in contatto con il tecnico Geom. Luca Pardini tel. 050 843159 mobile 3351417364.

Questo preventivo rimane in vigore per un periodo di **1 (uno) anno** dalla data di protocollo.

Si informa l'interessato che i suoi dati saranno trattati nel rispetto delle normativa sulla privacy e solo per le finalità connesse al servizio richiesto. I diritti spettanti sono previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Il titolare è Acque SpA. Si comunica inoltre che le informative complete sono reperibili sul sito www.acque.net nonché presso gli uffici commerciali diretti o per convenzione.

Distinti saluti.

ACQUE SPA
Il Dirigente Divisione Investimenti
Dott. Ing. Roberto Cecchini





Acque SpA

Sede Legale

Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI)

Sede Amministrativa


Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa

tel 050 843111, fax 050 843260

www.acque.net

info@acque.net, info@pec.acque.net

PLANIMETRIA ESTENSIONE RETE IDRICA GHISA 60mm





Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo

Soprintendenza Archeologia della Toscana
Firenze

Al Comune di Empoli
Settore III Politiche territoriali
comune.empoli@postacert.toscana.it

Prot. N° MIBACT-SBA-TOS
ARC_PROT
0018900 07/12/2015
Cl. 34.19.07/51

Risposta al Foglio del

**OGGETTO : Comune di EMPOLI (FI)
Proposta di un Piano di Recupero (art. 48 RUC) in attuazione del vigente Regolamento Urbanistico Comunale di Empoli con scheda norma PUA 2.6 UMI 2
Parere preventivo
(rif. ns. prot. 17822 del 17/11/15 cl. 34.19.07/51)**

In riferimento a quanto in oggetto, esaminata la documentazione tecnica pervenuta con Vostra nota 005/2015 del 09/11/15 (ns. prot. 17822 del 17/11/15, cl. 34.19.07/51), preso atto della localizzazione dell'intervento e delle caratteristiche delle opere da realizzare, questo Ufficio comunica il seguente parere preventivo, per quanto di stretta competenza archeologica.

L'area interessata dalla proposta di intervento ricade nella zona indicata nella cartografia tecnica regionale come Empoli Vecchio, indiziata dal punto di vista archeologico per un'elevata densità di evidenze archeologiche diffuse nel contesto territoriale. Nell'area più prossima all'area oggetto di pianificazione, è presente la Chiesa di San Mamante (indicata come Unità Topografica (UT) 60 della *Carta del Rischio Archeologico* allegata al Secondo Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli), risalente all'alto Medioevo ed in cui era murato un rilievo in marmo di epoca romana di reimpiego oggi disperso, mentre a nord si segnalano la Chiesa di S. Michele Arcangelo in Empoli Vecchio (UT 59), dove sono stati rinvenuti importanti reimpieghi di materiali di epoca romana ed è indiziata la presenza di un'area di necropoli, e infine il complesso di S. Maria a Ripa (UT 65). Altre tracce di una fase insediativa di epoca romana si conservano nell'andamento della rete viaria (UT 90), mentre in località Il Casino (UT 62), poco distante in direzione sud-ovest, sono stati recuperati frammenti di ceramica e di anfore di epoca tardo-ellenistica e romana.

L'area è dunque da considerare a rischio archeologico.

Si fa presente che, in base alla normativa vigente in materia, qualora si verificassero scoperte archeologiche fortuite in corso d'opera (anche se prive d'estensione e di ogni apparente rilevanza estetica) è fatto obbligo, ai sensi del Capo VI, I sezione, art. 90 del D. Lgs. 42/2004, degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere immediatamente i lavori e di avvertire entro 24 ore la Soprintendenza Archeologia della Toscana o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

Resta inteso che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche, tutelate a norma del D.Lgs. 42/2004, potrebbe comportare varianti al progetto e/o alle caratteristiche tecniche del manufatto, nonché la necessità di effettuare indagini archeologiche volte alla documentazione e alla tutela dei rinvenimenti sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza e senza alcun onere per questa.

Qualora il proponente lo ritenga opportuno a propria tutela e su esplicita richiesta, al fine di prevenire tardivi quanto inopportuni interventi di tutela a posteriori, si fa presente che sarà possibile autorizzare saggi preventivi finalizzati alla valutazione del deposito archeologico, o la presenza di un archeologo sul cantiere, a carico del proponente stesso, per il controllo delle operazioni di scavo e il cui curriculum verrà sottoposto al vaglio di questo Ufficio, il quale provvederà anche alla supervisione scientifica dell'intervento; non si esclude la possibilità di far coincidere tali indagini con l'esecuzione di eventuali saggi geologici in programma.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DELLA TOSCANA - FIRENZE

Via della Pergola, 65 - 50121 FIRENZE

TEL. 055 - 23575 FAX 055 242213

e-mail: sar-tos@beniculturali.it - PEC: mbac-sar-tos@mailcert.beniculturali.it

%

Poichè è necessario comunque prevedere particolari cautele, risulta in ogni caso opportuno che le operazioni di movimento terra da eseguire per gli scavi in programma siano condotte alla presenza e con l'accordo di personale tecnico di questo Ufficio. Si anticipa pertanto sin da ora la richiesta di comunicare per scritto e con congruo anticipo (almeno 20 giorni) a questa Soprintendenza la data di inizio dei lavori, in modo da consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Avverso al presente atto, le Amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell'art. 12, comma 1 bis del D.Lgs. n. 83 del 31.05.2014, convertito in Legge n. 106 del 29.07.2014.

IL SOPRINTENDENTE
dott. Andrea Pessina



BA
Funzionario Responsabile dell'Istruttoria
dott.ssa Barbara Arbeid 
barbara.arbeid@beniculturali.it
tel. 055 2357748; mobile 338 1448792

Comunicazione trasmessa solo via e-mail sostituisce l'originale (art. 43 comma 6 DPR 445/2000)



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DELLA TOSCANA - FIRENZE

Via della Pergola, 65 - 50121 FIRENZE

TEL. 055 - 23575 FAX 055 242213

e-mail: sar-tos@beniculturali.it - PEC: mbac-sar-tos@mailcert.beniculturali.it