



ACQUE SpA | Servizi Idrici

GESTIONE OPERATIVA

Estensione del servizio - Area EM/VE


Tecnico Sabrina Innocenti

Fognatura- La zona d'intervento è servita da sistema fognario pubblico di tipo separato; la fognatura nera è adeguata alla ricezione dell'ulteriore carico idraulico proveniente dall'intervento; il **parere favorevole** è vincolato all'**estensione** della fognatura nera all'interno della nuova viabilità pubblica prevista nella lottizzazione (in PVC sn 8 del diametro di 200 mm) che andrà a convogliare i reflui a valle del vicino sollevamento fognario.

L'area interessata dai lavori vede al suo interno rami di fognature esistenti oltre al sopracitato sollevamento; in fase di preventivo definitivo occorre pianificare spostamenti od altre soluzioni per non modificare l'attuale funzionalità della rete.

Ricordiamo che per l'immissione in fognatura sarà necessario prevedere pretrattamento dei reflui e che la quota di scarico andrà adeguata alla profondità della fognatura pubblica.

PLANIMETRIA FOGNATURE



GO/ Estensione del servizio sa_IN (H4)



Capitale Sociale €9.953.116 - C.C.I.AA. Reg. Imprese Firenze n. 05175700482 - Codice Fiscale e Partita IVA 05175700482 - Mod 1.4.1 - rev.9 del 10.02.2021
Il Titolare ti informa che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all'Autorità competente e gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. Per maggiori informazioni consulta l'informativa completa su <http://www.acque.net/privacy> o scrivici a privacy@acque.net



ACQUE SpA | Servizi Idrici
GESTIONE OPERATIVA
Estensione del servizio - Area EM/VE
Tecnico Sabrina Innocenti

Acque SpA

Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI)

Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 843111, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acque.net

Per la realizzazione dei lavori occorre richiedere il preventivo definitivo a questa Società almeno tre mesi prima del previsto inizio lavori.

Questo parere ha una validità temporale di un anno a partire dalla data di protocollo; trascorso tale termine, è necessario che la SV chieda nuovo parere preventivo, così da avere una valutazione realistica e puntuale in merito all'effetto del nuovo insediamento urbano sulla struttura delle reti idrica e fognaria e sulla disponibilità di risorsa idrica. Decorso il periodo sopra indicato, Acque spa non si riterrà vincolata al presente parere e potrà indicare e valutare varianti e/o prescrizioni anche di diversa entità rispetto all'attuale.

Per qualsiasi chiarimento in merito, potete mettervi in contatto con il geom. Innocenti Sabrina tel. 050843155, 050843111, s.innocenti@acque.net .

Distinti saluti.


Acque S.p.A.
Ing. Roberto Cecchini
Direttore Gestione Operativa

GO/ Estensione del servizio sa_IN (H4)

